

Tubería de PVC Novafort

Características

ANCHOS MÍNIMOS DE ZANJA PARA SUELOS ESTABLES DEL SISTEMA

Diámetro exterior (milímetros)	Ancho de zanja recomendables (metros)
110	0.50
160	0.55
200	0.60
250	0.65
315	0.70
400	0.80
450	0.85
600	1.10
750	1.30
900	1.60

DIMENSIONES BÁSICAS DE LOS TUBOS (MM)

Diámetro exterior nominal (dn)	Diámetro exterior promedio (de)	Diámetro interno promedio (di)	Espesor total de pared (et)
110	108	101	3.5
160	158	146	6.0
200	198	183	7.5
250	248	229	9.5
315	312	289	11.5
400	397	367	15.0
450	492	450	21.0
600	647	588	29.5
750	821	750	35.5
900	984	900	42.0